


## ПАСПОРТ на готовую продукцию №

1. **Наименование продукции** – гравий гранитный фракция 5-20 мм
2. **Место отбора** – Ленинградская область Выборгский район  
карьер «27км»
3. **Номер ГОСТа** – 8267-93
4. **Качественные показатели**

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Диаметр отверстий контрольных сит, мм	1,25D	до 0,5
		D	до 10
		0,5(d+D)	30-60
		d	90-100
	На сите 2,5 мм	95-100	99,1
2.	Содержание зерен слабых пород, %	5	1
3.	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	не норм	1460
4.	Истинная плотность, кг/м <sup>3</sup>	не норм	2810
5.	Марка по прочности (дробимости)	200-1400	1200
6.	Марка по истираемости	И1-И4	И1
7.	Сопротивление удару на копре		У-75
8.	Морозостойкость	F15-F400	F300
9.	Содержание вредных компонентов и примесей		отсутствуют
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	A <sub>эфф</sub> < 370 Бк/кг	141±1,1

\* Допускается отклонение размеров отдельных камней от указанных – до 5% от общего количества поставки.

Генеральный директор  
ООО «Выборгстрой»



Плошко Е.А.